

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, т. 56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы
(по Зареченскому округу) ГУ МЧС России по ТО
300002, г. Тула, ул. Литейная, д. 24, т. 47-23-59, Email: ond-zarech@inbox.ru

Предписание № 38 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования №12»,
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее

(МБОУ «ЦО №12»)

при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя (гражданина), собственника имущества и т.п.)

И.о. директора МБОУ «ЦО №12» Тамбовцевой Валентине Николаевне

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Тулы (по
Зареченскому округу) по пожарному надзору № 38 от « 11 » марта 202 1 года,
ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с 10 ч. 00 мин. « 05 » апреля 202 1 г. по 13 ч. 00 мин.
« 05 » апреля 202 1 г. проведена внеплановая выездная проверка:

ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

(по Зареченскому округу) ГУ МЧС России по Тульской области подполковником вн. службы

проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Красниковым Романом Николаевичем; старшим инспектором отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г. Тулы (по Зареченскому округу) ГУ МЧС России по Тульской области
капитаном вн. службы Рябко Романом Юрьевичем

помещений и территории МБОУ «ЦО №12» по адресу: г. Тула, Литейная, д. 25

совместно с И.о. директора МБОУ «ЦО №12» Тамбовцевой Валентиной Николаевной,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

зам. директора по безопасности МБОУ «ЦО №12» Симоновой Оксаной Павловной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретному месту выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Выполнить систему автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями действующего законодательства (шлейфы установки пожарной сигнализации выполнить с применением кабельной продукции отвечающей требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».	ч. 4 ст. 4; ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 14.3 Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", п. 6	30.11.2021 г.	

табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ВрИО начальника ОНД и ПР г. Тулы (по Зареченскому округу)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Красников Роман Николаевич

« 05 » апреля 20 21 г.

Старший инспектор ОНД и ПР г. Тулы (по Зареченскому округу)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Рябко Роман Юрьевич

« 05 » апреля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил(а):

И.о. директора МБОУ «ЦО №12»

(должность, фамилия, инициалы)

Тамбовцева Валентина Николаевна

« 05 » апреля 20 21 г.

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99